

Iepirkuma PIKC „Daugavpils tehnikums” ugunsdzēsības signalizācijas sistēmu tehniskā apkope, sistēmu profilakse, personāla apmācība"

PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM (precizēts)

Iepirkuma identifikācijas Nr. PIKC DT 2016/113

1. Darbi veicami šādos objektos:

1.1. Strādnieku ielā 16;

| Nr. p.k. | Darbs | Mērvienība | Apjoms |
|----------|---|------------|--------|
| 1. | Ugunsdzēsības signalizācijas "SmartLine" apkalpošana | gab. | 2 |
| 2. | Apziņošanas sistēmas "Bosch" apkalpošana | gab. | 1 |
| 3. | Ugunsdzēsības aparātu apkalpošana | gab. | 68 |
| 4. | Ugunsdzēsības krānu ūdens spiediena pārbaude vienu reizi gadā | | |
| 5. | Ugunsdzēsības krānu apkalpošana un šļūteņu pārtīšana | gab. | 12 |

1.2. Bauskas ielā 21;

| Nr. p.k. | Darbs | Mērvienība | Apjoms |
|----------|---|------------|--------|
| 1. | Ugunsdzēsības signalizācijas "Bentel J424" apkalpošana | gab. | 1 |
| 2. | Ugunsdzēsības aparātu apkalpošana | gab. | 8 |
| 3. | Ugunsdzēsības krānu ūdens spiediena pārbaude vienu reizi gadā | | |

1.3. Bauskas ielā 23;

| Nr. p.k. | Darbs | Mērvienība | Apjoms |
|----------|---|------------|--------|
| 1. | Ugunsdzēsības signalizācijas "Bentel J424" apkalpošana | gab. | 1 |
| 2. | Apziņošanas sistēmas "Bosch" apkalpošana | gab. | 1 |
| 3. | Ugunsdzēsības aparātu apkalpošana | gab. | 19 |
| 4. | Ugunsdzēsības krānu apkalpošana un šļūteņu pārtīšana | gab. | 7 |
| 5. | Ugunsdzēsības krānu ūdens spiediena pārbaude vienu reizi gadā | | |

1.4. Bauskas ielā 25;

| Nr. p.k. | Darbs | Mērvienība | Apjoms |
|----------|---|------------|--------|
| 1. | Ugunsdzēsības signalizācijas "Bentel J424" apkalpošana | gab. | 1 |
| 2. | Apziņošanas sistēmas "Bosch" apkalpošana | gab. | 1 |
| 3. | Ugunsdzēsības aparātu apkalpošana | gab. | 19 |
| 4. | Ugunsdzēsības krānu apkalpošana un šļūteņu pārtīšana | gab. | 9 |
| 5. | Ugunsdzēsības krānu ūdens spiediena pārbaude vienu reizi gadā | | |

1.5. Varšavas ielā 23;

| Nr. p.k. | Darbs | Mērvienība | Apjoms |
|----------|--|------------|--------|
| 1. | Ugunsdzēsības signalizācijas "Bentel J424" un atkārtotāja "Bentel J-400-REP" apkalpošana | komplekts | 1 |
| 2. | Apziņošanas sistēmas "Bosch" apkalpošana | gab. | 1 |
| 3. | Ugunsdzēsības aparātu apkalpošana | gab. | 16 |
| 4. | Ugunsdzēsības krānu apkalpošana un šļūteņu pārtīšana | gab. | 6 |
| 5. | Ugunsdzēsības krānu ūdens spiediena pārbaude vienu reizi gadā | | |

1.6. Varšavas ielā 21A;

| Nr. p.k. | Darbs | Mērvienība | Apjoms |
|----------|---|------------|--------|
| 1. | Ugunsdzēsības signalizācijas paneļa apkalpošana | gab. | 1 |
| 2. | Ugunsdzēsības aparātu apkalpošana | gab. | 10 |
| 3. | Ugunsdzēsības krānu ūdens spiediena pārbaude vienu reizi gadā | | |

1.7. Mendeļejeva ielā 1.

| Nr. p.k. | Darbs | Mērvienība | Apjoms |
|----------|---|------------|--------|
| 1. | Ugunsdzēsības signalizācijas "Unipos" apkalpošana | gab. | 1 |
| 2. | Apziņošanas sistēmas "Bosch" apkalpošana | gab. | 1 |
| 3. | Ugunsdzēsības aparātu apkalpošana | gab. | 56 |
| 4. | Ugunsdzēsības krānu apkalpošana un šļūteņu pārtīšana | gab. | 12 |
| 5. | Ugunsdzēsības krānu ūdens spiediena pārbaude vienu reizi gadā | | |

2. Pretendentam jābūt nodrošināts ar sertifikātu ISO 9001:2009 vai ekvivalentu.
3. Pretendentam ir pienākums sniegt pakalpojumus patstāvīgi bez starpniecības ar citiem uzņēmumiem.
4. Pretendents nodrošina pasūtītāja personāla apmācību darbam ar ugunsdzēsības sistēmām un iekārtām.
5. Profilakses darbi veicami divas reizes mēnesī pēc saskaņota grafika.
6. Avārijas bojājumu novēršanas termiņš ir 2 stundas.
7. Par visiem paveiktiem darbiem pretendents atskaitās ar pieņemšanas-nodošanas aktu, kuru no pasūtītāja puses paraksta attiecīgās ēkas pārzinis.
8. Vienu reizi gadā, kopā ar darba aizsardzības inženieri, katrā mācību korpusā organizē evakuācijas pasākumus.
9. Ugunsdzēsības krānu ūdens spiediena pārbaudi veic vienu reizi gadā, sastādot attiecīgo pārbaudes aktu, kuru paraksta abas puses, ēkas pārzinis un pārbaudītāju pilnvarota persona.
10. Pretendentam jābūt ugunsdrošības sertifikātiem:
 - 10.1. "Ugunsdzēsības automātikas un signalizācijas sistēmu projektēšana";
 - 10.2. "Ugunsdzēsības automātikas un signalizācijas sistēmu montāža";
 - 10.3. "Ugunsdzēsības automātikas un signalizācijas sistēmu apkalpošana";
 - 10.4. "Ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas apkalpošanas un ekspluatācijas darbu veikšana";
 - 10.5. "Atbildīgais par automātiskās uguns aizsardzības sistēmas uzturēšanu darba kārtībā";
 - 10.6. "Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī";
 - 10.7. "Ugunsdzēsības aparātu tehniskās apkopes lietpratējs".
11. Līguma termiņš no 2017. gada 1.janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim.

Parakstītāja vārds, uzvārds _____

Ieņemamais amats _____

Paraksts _____

Datums _____

z.v.