

Iepirkuma “PIKC “Daugavpils tehnikums” iekšējo un ārējo elektroiekārtu tehniskā apkalpošana, izolācijas pretestības zemējuma mērīšanas darbi”

PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINĀNŠU PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM

Iepirkuma identifikācijas Nr. PIKC DT 2018/57

1. Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms: iekšējo un ārējo elektroiekārtu tehniskā apkalpošana, izolācijas pretestības zemējuma mērīšanas darbi veicami šādos objektos:
 - 1.1. Strādnieku ielā 16;
 - 1.2. Bauskas ielā 21;
 - 1.3. Bauskas ielā 23;
 - 1.4. Bauskas ielā 25;
 - 1.5. Kauņas ielā 25;
 - 1.6. Varšavas ielā 23;
 - 1.7. Varšavas ielā 21A;
 - 1.8. Mendelejeva ielā 1.

2. Darbu apraksts, ar ierīcēm un iekārtām ir domāts elektrosadales slēgdēlis, apgaismojums, visa veida gaismekļi, rozetes, slēdži, sazemējums, zibensnovēdējs, elektrokabeļu tīkli:
 - 2.1. Ārpusē vizuāla apskate bez izjaukšanas.
 - 2.2. Eksploatācijas un slodzes nosacījumu atbilstības pārbaude.
 - 2.3. Putekļu novākšana un elektrosadales paneļu tīrīšana.
 - 2.4. Nostiprinājumu izturības un nostiprināšanas detaļas pievilkšanas pārbaude.
 - 2.5. Pārkaršanas trūkumu kontrole.
 - 2.6. Redzamo bojājumu novēršana bez izjaukšanas.
 - 2.7. Nepieciešamo pasākumu izpildīšana, līdz pat izslēgšanai avārijas situācijā.
 - 2.8. Vizuāla apskate ar daļēju ierīču izjaukšanu.
 - 2.9. Daļēja ierīču izjaukšana.
 - 2.10. Nostiprinājuma daļēja nomaiņa.
 - 2.11. Kontakta detaļu tīrīšana.
 - 2.12. Izlietojamā materiāla nomaiņa (starteri, lampas utt.).
 - 2.13. Sazemējuma darba sprieguma pārbaude.
 - 2.14. Tīklu parametru kontroles mērījumi (spriegums).
 - 2.15. Defektu detaļu un mezglu atklāšana, to remonts vai nomaiņa.
 - 2.16. Elektrotīklu izolācijas apskate, lodēšanas stāvokļa, ekranēta apvalka un aizsargpārklājumu stāvokļa novērtēšana ar nepieciešamo pasākumu veikšanu.
 - 2.17. Tīklu nokares un izolācijas bojājumu novēršana.
 - 2.18. Uzgaļu pārlodēšana.
 - 2.19. Gaismekļu ārēja un iekšēja apskate un bojājumu likvidēšana un lampu maiņa.
 - 2.20. Elektrosadales skapju pārbaude, shēmu un ierakstu atbilstību pieslēgumam, detaļu pievilkšana, detaļu ar defektu un mezglu atklāšana, to remonts vai nomaiņa.
 - 2.21. Elektroinstalācijas nomaiņa un atjaunošana.
 - 2.22. Ārēja apgaismojuma regulēšana (ieslēgšanas, izslēgšanas laiks).
 - 2.23. Ierosināt un kopā ar saimniecisko daļu izstrādāt pasākumus elektrības patēriņa ekonomisko darba režīmu.

3. Apskates darbi veicami divas reizes mēnesī pēc saskaņota grafika, mērīšanas darbi - vienu reizi kalendāra gada otrajā ceturksnī visos objektos. Darbi veicami pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumu Nr.1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo

energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” prasībām.

4. Avārijas bojājumu novēršanas termiņš ir 1 stunda.
5. Par visiem paveiktiem darbiem pretendents atskaitās ar pieņemšanas-nodošanas aktu, kuru no Pasūtītāja puses paraksta attiecīgās ēkas pārzinis, saimnieciskas nodaļas vadītājs.
6. Pretendentam jābūt būvprakses sertifikātiem:
 - 6.1. "Elektroietaišu izbūve. Elektroietaišu ekspluatācija. Elektroietaišu tehnisko parametru mērīšana un pārbaude".
7. Kopēja līgumcena nepārsniedz EUR9999.99 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro 99 centi) bez PVN.
8. Līguma termiņš no 2018.gada 1.decembra līdz 2019. gada 31.decembrim.

Parakstītāja vārds, uzvārds: _____
Ieņemamais amats: _____
Paraksts: _____
Datums: _____

z.v.