

**Visiem pretendentiem konkursā ar identifikācijas  
numuru DVT 2013/4 ERAF**

**Konkursa komisija sniedz šādas atbildes:**

Publicējam projektētāja atbildes un paziņojam, ka mēs piekrītam projektētāja risinājumam.

**Par sadaļu „Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršota renovācija Bauskas ielā 25, Daugavpilī”**

1. Apmetuma, špaktelēšanas un krāsošanas darbi tiek veikti pēc nepieciešamības un šo darbu apjomi ir doti precīzi. Ir ēkas telpas, kuru sienām tiek veikti apmešanas, špaktelēšanas un krāsošanas darbi, savukārt ir telpas, kurās sienas tikai špaktelē, bet krāsojums un apmetums nav vajadzīgs. Piemēram, starpsienām apmetums ir tikai no vienas puses, citās telpās sienas apmet un krāso tikai līdz piekārtiem griestiem.

**Par sadaļu „Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācijas Strādnieku ielā 16, Daugavpilī”**

2. Jābūt 34,4 kg un 1,7 kg.
3. Jābūt 6,68 t, 1,89 t un 0,35 t.
4. Jābūt 151,6 kg.
5. Apmetuma, špaktelēšanas un krāsošanas darbi tiek veikti pēc nepieciešamības un šo darbu apjomi ir doti precīzi. Ir ēkas telpas, kuru sienām tiek veikti apmešanas, špaktelēšanas un krāsošanas darbi, savukārt ir telpas, kurās sienas tikai špaktelē, bet krāsojums un apmetums nav vajadzīgs. Piemēram, starpsienām apmetums ir tikai no vienas puses, citās telpās sienas apmet un krāso tikai līdz piekārtiem griestiem.
6. Fasādei ir paredzēta apdare ar dekoratīvām monopolikarbonāta žalūzijām (nav automātiskas) – 207 m<sup>2</sup> (2. – 3. stāvu līmenī). Parasti tiek izgatavoti pēc individuāla pasūtījuma (piedāvājam SIA „ART & Gi” vai analogu kā piegādātāju). Vizuāli stiprinājums un žalūziju veids ir parādīti Pielikumā 1, Pielikumā 2.

Konkursa komisijas priekšsēdētājs \_\_\_\_\_  
21.06.2013.

