

**Visiem pretendentiem konkursā ar identifikācijas  
numuru DVT 2013/4 ERAF**

**Konkursa komisija sniedz šādas atbildes:**

Publicējam projektētāja atbildes un paziņojam, ka mēs piekrītam projektētāja risinājumam.

**Konkursa sadaļa „Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija  
Mendeļejeva ielā 1, Daugavpilī”**

Atbildot uz jautājumiem 1.-4. par POLYTOP krāsaino EPDM gumijas segumu, parasti par pamatslāni kalpo betons vai porainais asfalts, bet gumijas segums ir 1,5 cm vai 15 mm biezs. Segums ir domāts kā multifunkcionāls, tāpēc FIBA prasības neder. Piedāvājam SIA "RANTZOWS SPORT" vai analogu kā piegādātāju, kurai ir projektā minētais pārklājums.

Konkursa komisijas priekšsēdētājs \_\_\_\_\_  
21.06.2013.