

**Visiem pretendentiem konkursā ar identifikācijas
numuru DVT 2013/4 ERAF**

Konkursa komisija sniedz šādas atbildes:

Publicējam projektētāja atbildes un paziņojam, ka mēs piekrītam projektētāja risinājumam.

**Par sadaļu „Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija
Mendeļejeva ielā 1, Daugavpilī”**

„Fasāde”

1. Dekoratīvā apmetuma frakcija 2mm „Lietutiņš”;
2. Grīdu hidroizolāciju - tvaika izolācijas plēves ieklāšana. Sienu hidroizolācijai grīdas plēvi liek uz augšu.
3. G-1 grīdas mezglā kā stiegrots betona slānis tiek domāts monolīts pašizlīdzinošais slānis (pašizlīdzinošā java pamatņu izlīdzināšanai), kas paredzēts papildus izlīdzināšanai atsevišķajās telpās.
4. G-2 grīdām grīdlīstes vietā tiek paredzēts likt linoleju uz augšu.
5. Terminā „Veca jumta seguma demontāža un utilizācija” ietilpst pilnīgi visa jumta seguma demontāža, arī siltināšanas materiāla demontāža un utilizācija.

Konkursa komisijas priekšsēdētājs _____
21.06.2013.