

**Visiem pretendentiem konkursā ar identifikācijas
numuru DVT 2013/4 ERAF**

Konkursa komisija sniedz šādas atbildes:

Publicējam projektētāja atbildes un paziņojam, ka mēs piekrītam projektētāja risinājumam.

**Par sadaļu „Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija
Mendeļejeva ielā 1, Daugavpilī”**

„Fasāde”

1. Dekoratīvā apmetuma frakcija 2mm „Lietutiņš”;
2. Grīdu hidroizolāciju - tvaika izolācijas plēves ieklāšana. Sienu hidroizolācijai grīdas plēvi liek uz augšu.
3. G-1 grīdas mezglā kā stiegrots betona slānis tiek domāts monolīts pašizlīdzinošais slānis (pašizlīdzinošā java pamatņu izlīdzināšanai), kas paredzēts papildus izlīdzināšanai atsevišķajās telpās.
4. G-2 grīdām grīdlīstes vietā tiek paredzēts likt linoleju uz augšu.
5. Terminā „Veca jumta seguma demontāža un utilizācija” ietilpst pilnīgi visa jumta seguma demontāža, arī siltināšanas materiāla demontāža un utilizācija.

**Par sadaļu „Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas renovācija Bauskas
ielā 23, Daugavpilī”**

„Jumts”

1. Cinkota skārda elementu ierīkošana sevī iekļauj arī karnīžu ierīkošanu.
2. Dotajā projekta daļā paredzēta rekonstrukcija tikai iekšējām telpām. Lietus ūdens kanalizācijas darbi nav paredzēti.

**Par sadaļu „Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija
Strādnieku ielā 16, Daugavpilī”**

1. Pozīcija „Metāla karkasa RM1-RM3 izbūve” sevī iekļauj visus materiālus no Materiālu specifikācijas BK-6 lapā, arī savienojošus elementus 140x140x5. Kopējais m/konstrukciju apjoms - 9,079 t.

Konkursa komisijas priekšsēdētājs _____
21.06.2013.