

**Visiem pretendentiem konkursā ar identifikācijas
numuru DVT 2013/4 ERAF**

Konkursa komisija sniedz šādas atbildes:

Publicējam projektētāja atbildes un paziņojam, ka mēs piekrītam projektētāja risinājumam.

**Par sadaļu „Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija
Strādnieku ielā 16, Daugavpilī”**

1. Pozīcija „Metāla karkasa RM1-RM3 izbūve” sevī iekļauj visus materiālus no Materiālu specifikācijas BK-6 lapā, arī savienojošus elementus 140x140x5. Kopējais m/konstrukciju apjoms - 9,079 t.
2. Ārpusē logiem ir brūns tonis, iekšpusē – balts tonis.

Konkursa komisijas priekšsēdētājs _____
21.06.2013.