

**Visiem pretendentiem konkursā ar identifikācijas
numuru DVT 2013/4 ERAF**

Konkursa komisija sniedz šādas atbildes:

Publicējam projektētāja atbildes un paziņojam, ka mēs piekrītam projektētāja risinājumam.

Par sadaļu „Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršota renovācija Bauskas ielā 23, Daugavpilī”

1. Durvju vērtne un rāmis ir no cinkota tērauda (kā vienu no variantiem piedāvājam uzstādīt Hormann ugunsdrošās durvis).

Par sadaļu „Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršota renovācija Bauskas ielā 25, Daugavpilī”

2. Durvju vērtne un rāmis ir no cinkota tērauda (kā vienu no variantiem piedāvājam uzstādīt Hormann ugunsdrošās durvis).
3. Nav visai saprotams, kāpēc jautājumos norādītie sienu apjomi atšķiras no izsniegtiem būvapjomiem. Lokālās tāmes nr. 2 pozīcijas no 15 līdz 19 izskatās sekojoši:

SIENAS				
15		Sienu cementa smilšu apmetums b=15 mm	m ²	4020,6
		grunts	kg	1005,15
		apmetuma java	m ³	180,93
16		Virsmu špaktelēšana, sagatavošana krāsošanai	m ²	4065,2
		grunts "Tifgrunts" vai analogs	kg	813,04
		špaktele "Vetonit"	kg	6504,32
		smilšpapīrs	m ²	203,26
17		Sienu virsmu krāsošana ar ū/emulsijas krāsu	m ²	4020,6
		ū/emulsijas krāsa	l	1407,21

Apmetuma, špaktelēšanas un krāsošanas darbi tiek veikti pēc nepieciešamības un šo darbu apjomi ir doti precīzi. Ir ēkas telpas, kuru sienām tiek veikti apmešanas, špaktelēšanas un krāsošanas darbi, savukārt ir telpas, kurās sienas tikai špaktelē, bet

krāsojums un apmetums nav vajadzīgi. Piemēram, starpsienām apmetums ir tikai no vienas puses, citās telpās sienas apmet un krāso tikai līdz piekārtiem griestiem.

Par sadaļu „Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija Strādnieku ielā 16, Daugavpilī”

4. Visas slēptās pozīcijas drīkst izdzēst.
5. Visas slēptās pozīcijas drīkst izdzēst.
6. Visas slēptās pozīcijas drīkst izdzēst.
7. Apmetuma apjomi ir mazāki, tāpēc, ka sagatavojot rīgpīša starpsienas ar flīžu apdari, sienas špaktelē un krāso, savukārt, apmetums nav vajadzīgs.

Par sadaļu „Daugavpils Valsts tehnikuma mācību darbnīcas renovācija Varšavas ielā 21A, Daugavpilī”

8. Visas slēptās pozīcijas drīkst izdzēst.

Par visām sadaļām (ēkām):

9. Grīdas segums – pilnas akmens masas grīdas flīzes, 298x298x9 mm, 1. šķira. Pretslīdes virsma – R10. TAURUS GRANIT, RAKO vai ekvivalents.
Grīdlīstas – pilnas akmens masas līstes ar gludu virsmu, n - 80 mm. TSAJB... TAURUS GRANIT, RAKO vai ekvivalents.
Sienas – keramiskās flīzes, 198x198x6,5 mm. 1. šķira, COLOR ONE, RAKO vai ekvivalents.
Grīdas un sienas flīžu izklājumu precizēt interjera risinājumos autoruzraudzības laikā.

Konkursa komisijas priekšsēdētājs _____
14.06.2013.