



11ASS
(1. stāva spēka un
apgaismojuma sadalne)

$P_0=21\text{kW}$ $k=0.8$
$P_A=16.8\text{kW}$
$\cos\varphi=0.93$
$I_A=26.7\text{A}$

60 mod. IP30

GS-3M
MMJ-5x6(p25)
L=35m
40A

Piezīme

Montāžas laikā pirms elektroapgādes tīklu instalēšanas elektrisko
kabeļu trases un pieslēguma vietas papildus jāsaskaņo ar apkalpojošo
personālu un pārējiem inženiertīklu būvniekiem.

<div><div>REM PRO</div></div> <div>ARHITEKTU BIROJS</div> <div>REM PRO</div> <div>LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904</div> <div>Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R</div> <div>Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija</div> <div>tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv</div>				Pasūtītājs:		Pasūtījuma Nr.			
				Latgales Transporta un sakaru tehniskā skola		REM_0411			
				Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa Varšavas ielā 23, Daugavpilī renovācija					
AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	11ASS SADALNES SHĒMA					
				ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS
Būvprojekta daļas vad.	A.Ščerbiņins		05.2011						
Tehn.izstrādātājs	A.Ščerbiņins		05.2011		EL	TP	B/M	4	20